



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m³/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m³/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m³/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m³/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m³/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρές κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m3/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ**

**Ταχ. Δ/ση: Σπύρου Μουστακλή
Παγκρήτιο στάδιο Θύρα 1 - Ηράκλειο Κρήτης
Περιοχή Λίντο**

**Πληροφορίες: Δημήτριος Κ. Τσιράκος
Τηλ.: 2810264560-566-568
E-mail : pagritio@aahaeota.gr / www.aahaeota.gr**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής Διακήρυξης:

Ημερομηνία:

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.800,00 €
Φ.Π.Α. : 1.827,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 9.672,00 €**

Προμήθεια : «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες , αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.
2. Επίσης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου προμηθευτή με πενταετή τουλάχιστον παρουσία στην εγχώρια αγορά.
3. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
4. Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα αφύγρανσης και θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.
5. Θα πρέπει να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα.
6. Θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης του συμπιεστή, σύστημα προστασίας συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
7. Όλες οι μονάδες (εσωτερικές και εξωτερικές) θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου.
8. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα διαθέτουν ασύρματο χειριστήριο με lcd οθόνη.
9. Θα πρέπει να λειτουργούν με οικολογικό φρέον R410 a και να διαθέτουν πιστοποίηση CE.
10. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.
11. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι dc inverter ενεργειακής κλάσης όπως ορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους.
12. Θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε όλα τα εξαρτήματα, το οποίο θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή και να παραδοθούν καλή λειτουργία μετά από τοποθέτηση τους, με εγχειρίδια και prospectus.

A. Κλιματιστικά τοίχου:

Εξωτερική μονάδα για **κλιματιστικό (τοίχου)** δυναμικότητας ψύξης **24.000btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : περιπ. 24.800 με εύρος 7.100 – 23.000

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : περίπ. 377.500 με εύρος 8.800–24.000

SEER/κλάση: 5,5/A

SCOP/ κλάση :3,8 / A

Εύρος λειτουργίας (°C) :-15 / 48

B. Κλιματιστικά δαπέδου (τύπου ντουλάπας)

Κλιματιστική μονάδα (**ντουλάπα**) δυναμικότητας ψύξης **60.000 btu/hr**

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Να είναι Inverter

Ψυκτική απόδοση (btu/hr) : 60.000 με εύρος 20.100 – 48.300

Θερμαντική απόδοση (btu/hr) : κατ ελάχιστον 50.000 με εύρος 20.800 – 54.400

EER / κλάση :3,4 / A

SCOP/ κλάση : 3,8 / A

Παροχή αέρα (m³/hr):1.800

Εύροςλειτουργίας (οC) :-15 / 48

Ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Κωνσταντίνος Βαρδαβάς